City/Utility: Oliver Springs

RYE ENGINEERING PLC

LEAK REPORT

Date: 3-18-22

Crew Chief: [✓] Sheppard [ ] Simmons [ ] Spears [ ] Moody

Leak #: 23

Street Address: 128 Richards Drive

Type of Leak:	Size:			Material:
[ ] Meter	[ ] 5/8"	[ ] 8"	[ ] 30"	[✓] Poly
[ ] Meter Yoke	[✓] 3/4"	[ ] 10"	[ ] 36"	[ ] Copper
[✓] Service Line	[ ] 1"	[ ] 12"	[ ] Other	[ ] Galvanized
[ ] Valve	[ ] 2"	[ ] 16"		[ ] PVC
[ ] Fire Hydrant	[ ] 3"	[ ] 18"		[ ] A/C
[ ] Main Line	[ ] 4"	[ ] 20"		[ ] Cast Iron
[ ] Other:	[ ] 6"	[ ] 24"		[ ] Ductile Iron
				[ ] Other:

Rating (1-5): 3

[ ] Blue Dot on Box [✓] Blue X on Leak Location

Notes:

This is calculated at 60 PSI:

Rating	Pipe Leak Size	Gallons Lost/Day
1	•	400
2	●	3,000
3	●	8,000
4	●	15,000
5	Severe Leak - Repair as soon as possible (20,000+ per day)	

Leak Location Sketch: